

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 35/\_\_\_\_\_**

г.Щучинск  
Место составления

12.03.2025 г.  
Время 12:52

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Бурабайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 35 от 03.03.2025 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** АЙДРАХМАНОВ АСЛАН ОРАЛОВИЧ - Главный специалист ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области  
КАБДУЛЛИН МАЛИК ШОРТАНБАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района  
САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района  
МУРЗАКАЕВ АРЛАН НУРЛАНОВИЧ - инженер ОЧС Бурабайского района

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

991140002076, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Жасыл отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

КГУ "Основная средняя школа села Жасыл" отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Бурабайский район, Жасыл, Школьная (улица), 8.

**5. Период проведения проверки 07.03.2025 - 12.03.2025**

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КГУ "Основная средняя школа села Жасыл" отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Привести в соответствие план эвакуации 2-го этажа здания школы, расположенный у эвакуационного выхода, а именно добавить в план действия работников организации по проведению



			безопасной эвакуации людей, вызову противопожарной службы и организации тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Основание: п.12 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 10.05.2025
2	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Произвести очистку от снега подъездных путей к зданию школы для проезда пожарной техники. Основание: п. 164 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ; срок устранения: 10.05.2025
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в техническое исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в здании котельной. Основание: п. 6 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 10.05.2025
4	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На двери подвального помещения вывесить информацию о месте хранения ключей подвального помещения. Основание: п. 28 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 10.05.2025
5	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Эвакуационный выход из здания школы помещения



Куратор  
вызову

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		спортивного зала обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п. 34 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ; срок устранения: 10.05.2025
6	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении спортивного зала здания школы объемный световой знак пожарной безопасности «Выход», с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: п. 35 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ; срок устранения: 10.05.2025
7	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Выполнить соединения, оконцевания и ответвления жил электрических проводов в кабинете истории расположенный на втором этаже здания школы при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ; срок устранения: 10.05.2025

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

*✓ Александров В. И. [подпись]*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

А. Ибрагимов ОПС от. и. и. и. /з/ Саидов Давид Ш. К. *[Signature]*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

*Ибрагимов Ш. Б. И.* директор ООО *[Signature]*

«12» 03 2025 г.

